



**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**  
**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV**  
 Brașov, B-dul. Mihail Kogălniceanu, nr. 11  
 Tel: 0268-547972; Fax: 0268-547973  
 Număr operator date : 36610  
 E-mail: secretariat@dspbv.ro  
 http://www.dspbv.ro

Nr. 9026/ 2 Data 25.10.2021


**Către:           USR PLUS Brașov**

**Ref. la :         Solicitare conform Legii nr. 544/ 2001**

Având în vedere solicitarea dvs. transmisă pe e-mail și înregistrată la Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov cu nr. 9026/ 28.09.2021, prin care solicitați informații în baza *Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare*, vă comunicăm următoarele :

Din evidențele Direcției de Sănătate Publică a județului Brașov, sursele de apă, sunt :

UAT Șinca	Captări izvoare
UAT Sâmbăta de Sus	Sistem de captare
UAT Șercaia	Foraje
UAT Recea	Fântâni individuale/ Rețea de apă asigurată de Apa - Canal Sibiu
UAT Poiana Mărului	Captări izvoare
UAT Pârâu	Captări izvoare
UAT Ormeniș	Captări izvoare
UAT Moieciu	Captări izvoare
UAT Mândra	Fântâni publice și private
UAT Măieruș	Captări izvoare/ Fântâni publice și private
UAT Lisa	Sistem de captare
UAT Jibert	Fântâni publice și private
UAT Hoghiz	Captări izvoare



**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**  
**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV**  
 Brașov, B-dul. Mihail Kogălniceanu, nr. 11  
 Tel: 0268-547972; Fax: 0268-547973  
 Număr operator date : 36610  
 E-mail: secretariat@dspbv.ro  
 http://www.dspbv.ro

UAT Hârseni	Fântâni publice și private
UAT Fundata	Captări izvoare

Instalațiile de tratare aferente surselor de ape care se regăsesc în evidența Direcției de Sănătate Publică a județului Brașov :

UAT Sâmbăta de Sus	Tratare prin decantare sedimentare, filtrare, dezinfecție
UAT Șercaia	Tratare prin dezinfecție cu UV/2 filtre mecanice Y
UAT Pârâu	Tratare cu ajutorul stației de clorinare
UAT Ormeniș	Tratare cu ajutorul stației de clorinare
UAT Lisa	Tratare chimică/ dezinfecție
UAT Hoghiz	Tratare prin dezinfecție în camera de captare.

Frecvența analizelor apei potabile furnizată în ultimii 3 ani, a fost recomandată în baza contractelor de monitorizare a calității apei potabile încheiate între Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov și producătorul și furnizorul de apă potabilă din UAT-urile respective.

Punctele de prelevare a probelor de apă :

UAT Șinca	Str. Principală
UAT Sâmbăta de Sus	Ieșire rezervor, Str. Principală
UAT Șercaia	Ieșire rezervor, Str. Principală
UAT Recea	Fântâni individuale
UAT Poiana Mărului	-
UAT Pârâu	Str. Principală
UAT Ormeniș	Rezervor, insituții publice
UAT Moieciu	Drumul Carului, Valea Lungă, Valea Sbârcioarei
UAT Mândra	Str. Principală



**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**  
**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV**  
 Brașov, B-dul. Mihail Kogălniceanu, nr. 11  
 Tel: 0268-547972; Fax: 0268-547973  
 Număr operator date : 36610  
 E-mail: secretariat@dspbv.ro  
 http://www.dspbv.ro

UAT Măieruș	Insituții publice
UAT Lisa	Ieșire rezervor, Str. Principală
UAT Jibert	Fântâni publice
UAT Hoghiz	Turn de apă, Str. Principală, cisterna stradală, bazin Fântâna lui Avram
UAT Hârșeni	Str. Principală
UAT Fundata	Captare Valea lui Cioacă, Cota 1400, Fundățica, Șirnea, stație de pompare Fundata.

Măsurile, recomandările și termenele impuse de Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov, operatorilor de apă care deservesc UAT :

UAT Șinca	Nu dispune de <i>Autorizație sanitară de funcționare</i> eliberată de Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov, pentru sistemul de alimentare cu apă din localitate. Pentru obținerea <i>Autorizației sanitare de funcționare</i> , este necesar Avizul SGA, astfel încât a fost depusă documentația conform cererii nr. 8879/ DGP/ 2018 la Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov, în vederea emiterii autorizației de gospodărire a apelor pentru "Sistem de alimentare cu apă" în com. Șinca, aviz care nu a fost eliberat nici până în prezent. În anii 2018 - 2019, UAT Șinca a fost sancționată cu <i>AVERTISMENT</i> pentru lipsa <i>Autorizației sanitare de funcționare</i> .
UAT Sâmbăta de Sus	În anul 2021, S.C. Servicii Publice Apa Sâmbeteană S.R.L., a fost sancționată cu <i>AVERTISMENT</i> - rezervorul de înmagazinare apă potabilă necesitând renovare; a fost acordat un termen de 3 luni pentru reabilitarea bazinului de înmagazinare.
UAT Șercaia	În anul 2018, au fost prelevate probe de apă de la fântânile publice din Hălmeag, pentru parametrii de potabilitate neconformi Legii nr. 458/ 2002; a fost aplicată sancțiune contravențională în conformitate cu H.G. nr. 857/ 2011 și au fost



**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**  
**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV**  
 Brașov, B-dul. Mihail Kogălniceanu, nr. 11  
 Tel: 0268-547972; Fax: 0268-547973  
 Număr operator date : 36610  
 E-mail: secretariat@dspbv.ro  
 http://www.dspbv.ro

	<p>acordate termene pentru salubritatea fântânilor, termene care au fost respectate.</p> <p>În anii 2020 - 2021, nu au fost efectuate controale igienico-sanitare la stația de tratare a apei potabile.</p>
UAT Poiana Mărului	<p>În anul 2018, în urma controlului cu acțiune tematică în care s-au prelevat probe de apă, au fost declarate necorespunzătoare, fiind acordat termen de conformare.</p> <p>În anul 2019, UAT Poiana Mărului a fost sancționată contravențional, pentru neremedierea deficiențelor legate de conformitatea apei.</p>
UAT Pârău	<p>Până în anul 2020, apa a fost dezinfectată cu lămpi UV. În urma controlului igienico - sanitar efectuat de către Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov, s-a constatat că lămpile UV sunt nefuncționale. UAT Pârău a fost sancționată cu <i>AVERTISMENT</i> și s-a acordat un termen de 3 luni pentru achiziționarea unei stații de clorinare, termen care a fost respectat.</p>
UAT Ormeniș	<p>În anul 2018 a fost sancționată contravențional pentru lipsă probe apă pentru monitorizarea calității apei; a fost recomandată montarea stației de clorinare automatizată a apei în termen de 90 de zile.</p> <p>În anul 2019 a fost sancționată contravențional pentru nerespectarea recomandărilor privind montarea stației de clorinare automatizată a apei și i-a fost recomandat un nou termen.</p> <p>Deficiența constatată a fost remediată prin montarea unei stații automate de clorinare cu clor lichid.</p>
UAT Mândra	<p>În anul 2018, au fost prelevate probe de apă de la fântânile publice, pentru parametrii de potabilitate neconformi Legii nr. 458/ 2002. UAT Mândra a fost sancționată cu <i>AVERTISMENT</i> pentru probe apă potabilă neconforme Legii nr. 458/ 2002 și s-a acordat un termen de 48 de ore pentru curățarea și dezinfecția fântânilor publice, termen care a fost respectat. Ulterior, s-a procedat la prelevarea altor probe de apă potabilă, care au fost conforme Legii nr. 458/ 2002.</p>



**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**  
**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV**  
 Brașov, B-dul. Mihail Kogălniceanu, nr. 11  
 Tel: 0268-547972; Fax: 0268-547973  
 Număr operator date : 36610  
 E-mail: [secretariat@dspbv.ro](mailto:secretariat@dspbv.ro)  
<http://www.dspbv.ro>

UAT Măieruș	<p>În anul 2021, în cadrul acțiunii tematice privind unitățile de învățământ, a fost recoltată probă de apă de la rețeaua școlii generale din localitate, probă care a reieșit cu modificări microbiologice. UAT Măieruș a fost sancționată cu <i>AVERTISMENT</i> și s-a impus luarea măsurilor privind efectuarea corespunzătoare a dezinfecției apei și repetarea probelor. La repetarea probelor, acestea au ieșit corespunzătoare din punct de vedere microbiologic.</p>
UAT Lisa	<p>Nu dispune de <i>Autorizație sanitară de funcționare</i> eliberată de Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov, pentru sistemul de tratare și distribuție apă potabilă. Localitățile alimentate cu apă din stația de tratare sunt Lisa și Breaza. În localitatea Pojorta, sunt amplasate puțuri forate care aparțin de S.C. Apa Canal Sibiu S.A. Rețeaua de distribuție din localitatea Pojorta aparține de S.C. Apa Canal Sibiu S.A.</p> <p>Conform Notei explicative a UAT Lisa din 2019, privind tratarea și distribuția apei potabile în localitățile Lisa, Breaza, începând cu anul 2013 și continuând cu anii 2017, 2019, 2020 au fost depuse documente în vederea înregistrării cadastrale, documente care nu au fost eliberate până în prezent. Lipsa înregistrării cadastrale împiedică eliberarea autorizațiilor necesare de la instituțiile publice, inclusiv <i>Autorizația sanitară de funcționare</i> eliberată de Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov.</p> <p>În anul 2018, pentru lipsa <i>Autorizației sanitare de funcționare</i> eliberată de Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov, UAT Lisa a fost sancționată cu <i>AVERTISMENT</i>.</p> <p>În anul 2020, nu au fost efectuate controale igienico-sanitare la stația de tratare a apei potabile.</p> <p>În urma controlului igienico-sanitar efectuat în anul 2021, UAT Lisa a fost sancționată contravențional cu amendă conform H.G. nr. 857/ 2011 art. 3 în cuantum de 20000 lei și, de asemenea, cu <i>AVERTISMENT</i> pentru personalul angajat în stația de tratare a apei care nu a avut efectuate examenele medicale periodice prin cabinet de medicina muncii, conform H.G. nr. 355/ 2007 cu modificările și actualizările ulterioare; nu dispun de cursuri de inițiere în noțiuni fundamentale de igienă conform O.M.S. nr.</p>



**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**  
**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV**  
 Brașov, B-dul. Mihail Kogălniceanu, nr. 11  
 Tel: 0268-547972; Fax: 0268-547973  
 Număr operator date : 36610  
 E-mail: secretariat@dspbv.ro  
 http://www.dspbv.ro

	1225/ 2003 și nemonitorizare clor la ieșirea din stație.
UAT Jibert	În anul 2018, UAT Jibert a fost sancționată cu amendă contravențională în baza H.G. nr. 857/ 2011 - art. 11, în cuantum de 3000 lei, pentru fântânile din localitatea Granari, neconforme O.M.S. NR. 119/ 2014. În anul 2021, UAT Jibert a fost sancționată cu amendă contravențională în baza H.G. nr. 857/ 2011 - art. 7, lit. g, în cuantum de 4000 lei, deoarece probele de apă recoltate în cadrul controlului tematic din fântânile publice din localitățile Jibert, Lovnic și Granari, sunt neconforme la parametrii de potabilitate.
UAT Hoghiz	Apa potabilă este asigurată de la S.C. Apa Canal Sibiu S.A., toate localitățile având rețele de distribuție apă potabilă. S.C. Apa Canal Sibiu S.A. dispune de <i>Autorizația sanitară de funcționare</i> eliberată de Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov.
UAT Hârseni	În anul 2018, UAT Hârseni a fost sancționată cu <i>AVERTISMENT</i> , pentru nerespectarea procedurilor legale în vigoare privind construirea fântânilor publice, respective lipsa zonei de protecție de 1,5 m., în pantă, cimentată sau pavată. A fost dispus un termen de 30 de zile, pentru remedierea situației, termen care a fost respectat.
UAT Fundata	Sursa de apă este autorizată sanitar de Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov și este monitorizată prin contract de monitorizare de control și audit cu Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov. Pentru probele recoltate nu au fost constatate neconformități.

Pentru perioada ianuarie 2018 - prezent, la Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov nu au fost semnalate neconformități de către producătorii/ distribuitorii de apă; în această perioadă nu au existat evenimente hidrice care să pună în pericol sănătatea populației.



ROMÂNIA  
MINISTERUL SĂNĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV  
Brașov, B-dul. Mihail Kogălniceanu, nr. 11  
Tel: 0268-547972; Fax: 0268-547973  
Număr operator date : 36610  
E-mail: secretariat@dspbv.ro  
<http://www.dspbv.ro>

Ori de câte ori au fost semnalate neconformități ale calității apei potabile, Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov, a anunțat în timp util UAT-urile și producătorii, pentru remedierea deficiențelor.

De asemenea, conform bunelor practici, orice producător/ distribuitor de apă, în cazul în care constată existența unor neconformități față de valorile parametrilor stabiliți prin *Legea nr. 458/ 08.07.2002, privind calitatea apei potabile, republicată*, trebuie să ia măsuri de remediere a calității apei și să le comunice Direcției de Sănătate Publică a județului Brașov și autorităților administrației publice locale.

UAT, împreună cu producătorul, la recomandarea Direcției de Sănătate Publică a județului Brașov, informează populația asupra măsurilor recomandate în funcție de neconformitatea constatată. Producătorul de apă trebuie să asigure accesul populației din zona de aprovizionare a producătorului la datele privind calitatea apei potabile produse și distribuite.

Cu stimă,

Director Executiv,  
Dr. Claudia Bularca

Președinte Comisie tehnică monitorizare ape,  
Dr. Anca Muntean

Redactat,  
Cons. Mădălina Mocanu