

12.07.2023

Nr. Crt.	Tip centru*	Tipul finantării*	Adresa centru	Nr. Persoane rezidente	Nr. angajați centre	Probleme identificate***	Sanctiuni aplicate****	Denumire entitate aparținătoare*****	Inchidere / suspendare centru*****	Denumirea centrului unde sunt relocari / denumire adresa
1	Centru rezidențial pentru vârstnici/adulți în dificultate	Privat	com.Tarlungeni, str. Zizinului nr. 976F	56	30	<p>Funcționare fără autorizație de securitate la incendiu după efectuarea unor intervenții/ investiții, reducerea lățimii de liberă circulație prin depozitarea unor piese de mobilier, praguri mai mari de 2,5cm pe calea de evacuare, neechiparea clădirii cu instalație de detectare/ semnalizare/ alarmare în caz de incendiu, uși de acces la casele de scări neprevăzute cu sisteme de autoînchidere/ închidere automată - ISU BRAȘOV</p> <p>Igienizarea plaselor pentru insecte, achiziționarea de pubele cu capac, remedierea deficiențelor structurale faianța, sifoane, pardoseala (furnizor catering SC Ioki Com 2002 SRL) - DSVSA</p> <p>Gestinarea deșeurilor medicale necorespunzătoare, medicamente expirate - DSP</p> <p>La camera 13 s-a constatat linoleum rupt la intrarea în cameră, infiltrații de apă pe perețele lateral, la camera 14 s-au constatat infiltrații în tavan și pe perețele lateral, la camera 15 s-a constatat că în camera de baie există infiltrații în tavan, informații incomplete în lista meniu - CJPC</p> <p>Lipsă notificare a substanțelor și preparatelor chimice periculoase - ITM</p> <p>Neîntocmirea analizei de risc la securitatea fizică, neîntocmirea proiectului sistemului tehnic de alarmare împotriva efracției, neîncheierea contractului de mentenanță sistem de securitate - IPJ</p> <p>5 beneficiari care utilizează fotoliul rulant pentru a se deplasa sunt cazati in camere la etaj neavand posibilitatea de a se deplasa cu fotoliul rulant la spațiile de la parter și in curtea centrului. Serviciul detine un proiect pentru montarea unui lift exterior care a fost partial plătit conform declaratiei reprezentantului legal - AJPIS</p>	<p>Amendă 50000 lei, amendă 2500 lei, 3 avertismente - ISU BRAȘOV</p> <p>2 amenzi, total 4400 lei - DSP</p> <p>Amenda 5000 lei, avertisment - CJPC</p> <p>Avertisment - ITM</p>	Asociația Papi Sante Tarlungeni		
2	Centru rezidențial pentru vârstnici/adulți în dificultate	Privat	com.Moieciu de Jos str.Principala nr.26B	50	32	<p>Funcționarea fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, se exploatează instalații electrice cu improvizații, depozitare de obiecte/mobilier pe căile de evacuare, instalația de detectare/ semnalizare/ alarmare care nu este menținută în stare de funcționare (afișează erori), neprezentare documente din care să reiasă verificarea instalației electrice, a instalației de hidranți interiori, nu se asigură iluminatul pentru marcarea hidranților interiori, ușile saloanelor nu sunt marcate cu culori convenționale, pentru evacuarea în condiții de siguranță, mijloace de primă intervenție (stingător) neverificate, exploatarea instalației electrice având conductoare electrice pozate direct pe materiale combustibile, blocarea accesului la hidrantul exterior - ISU BRAȘOV</p> <p>Respectarea programului de autocontrol, achiziționarea de detergenți autorizați pentru alimentația publică - DSVSA</p> <p>Cursuri igiena expirate - DSP</p> <p>La o cameră lipsă baterie duș, camere neigienizate - CJPC</p> <p>Neîntocmirea analizei de risc la securitatea fizică, nerespectarea cerințelor minime conform art. 8 din Anexa 1 la H.G. nr. 301/2012, neîntocmirea proiectului sistemului tehnic de alarmare împotriva efracției - IPJ</p> <p>Servirea alimentelor procesate, alimentele nu sunt servite conform meniului stabilit, lipsa programului de activități pe ian-apr 2023 - AJPIS</p>	<p>Amendă 50000 lei, amendă 500 lei, amendă 2500 lei, amendă 2500 lei, 6 avertismente - ISU BRAȘOV</p> <p>Avertisment - DSP</p> <p>Amendă 5000 lei - CJPC</p>	Asociația Centrul de Bătrâni Casa Daniel		

3	Centru rezidențial pentru vârstnici/adulți în dificultate	Privat	com.Moieciu de Sus str.Valea Bangaleasca nr.181A	28	22	<p>Funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu, depozitarea de obiecte/mobilier pe căile de evacuare, instalația de detectare/ semnalizare/ alarmare care nu este menținută în stare de funcționare (afișează erori), neprezentare documente din care să reiasă verificarea instalației de alimentare cu gaze naturale, a instalației de hidranți interiori/ exteriori, registru verificare instalație detectare/ semnalizare/ alarmare, registru verificare instalație hidranți interiori, hidrant exterior nedotat cu accesorii de trecere a apei, neasigurarea iluminatului pentru marcarea hidranților interiori, ușile saloanelor nu sunt marcate cu culori convenționale, pentru evacuarea în condiții de siguranță, exploatarea instalației electrice având conductoare electrice pozate direct pe materiale combustibile, dotare insuficientă cu mijloace tehnice de primă intervenție (stingătoare), prag de pe calea de evacuare mai mare de 2,5cm, clădirea nu e dotată în totalitate cu corpuri de iluminat pentru marcarea căilor de evacuare - ISU BRAȘOV</p> <p>Lipsa program autocontrol, intersecțarea de flucsur, reorganizarea blocului alimentar pentru evitarea intersecțării zonei curate de zona murdara - DSVSA</p> <p>Lipsa proba apa pe anul in curs - DSP</p> <p>La anumite camere erau bateriile de la chiuvete ruginite, prezentau urme de uzură, furtunul de apă de la vase ruginit cu pete maronii, burdufuri neigienizate - CJPC</p> <p>Neîntocmirea analizei de risc la securitatea fizică, nerespectarea cerințelor minime conform art. 8 din Anexa 1 la H.G. nr. 301/2012, neîntocmirea proiectului sistemului tehnic de alarmare împotriva efracției, neîncheierea contractului de mentenanță sistem de securitate - IPJ</p> <p>Registru de abuz nu este completat la zi - AJPIS</p>	Amendă 50000 lei, amendă 2500 lei, amendă 2500 lei, 8 avertismente - ISU BRAȘOV Amendă 2000 lei - DSVSA Amendă 5000 lei, avertisment - CJPC	Asociația Centrul de Bătrâni Casa Daniel		
4	Centru rezidențial pentru vârstnici/adulți în dificultate	Privat	com.Moieciu de Jos str.Principia nr.581C	39	20	<p>Funcționarea fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, după efectuarea unor intervenții/extinderi la clădirea existentă, rampe casă scări evacuare utilizatori cu trepte balansate, neprezentarea documente din care să reiasă verificarea instalației electrice, a centralei de detecție și a hidrantului exterior - ISU BRAȘOV</p> <p>Hota, ventilator murdare cu pete de grasime si praf, filtrele neschimbate, lipsa trasabilitate produse, lipsa program de autocontrol, lipsa monitorizare grafice de temperatura - DSVSA</p> <p>Circuite spalatorie, gratare scurgere vesela neconforme, congelator cu usa neizolata - DSP</p> <p>Saltele pat deformate si cu pete, ventilatoarele din unele grupuri sanitare nu erau igienizate, baterie chiuveta deteriorata, mobilier deteriorat cu canturi dezlipite - CJPC</p> <p>Lipsa analizei de risc la securitatea fizică - IPJ</p> <p>Lipsă evidenta timp lucrat - ITM</p> <p>Personal insuficient, saltele deteriorate in 3 dormitoare, paturile deteriorate in 3 dormitoare, peretii necesita igienizare in 3 dormitoare, lipsa 1 baterie dus si 1 baterie chiuveta defecta - AJPIS</p>	Amendă 50000 lei, 2 avertismente - ISU BRAȘOV Amendă - 12000 lei - DSVSA Avertisment - CJPC	SC PROYECTOS TURISTICOS BRAN EBRO SRL		

5	Centru rezidențial pentru vârstnici/adulți în dificultate	Privat	Moieciu de Jos, str. Principală, nr. 284 F	42	25	<p>Funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu, neprezentarea documentelor din care să reiasă efectuarea verificărilor/ curățire coș fum, efectuarea verificărilor periodice la instalația de stingere cu hidranți interiori, exploatarea instalației electrice având suspendate corpuri de iluminat direct de conductoarele electrice, instalația de detectare/ semnalizare/ alarmare nu funcționează la parametrii la care a fost proiectată - afișează erori, nu funcționează sistemul de autoînchidere a ușii rezistente la foc de la camera centralei - ISU BRAȘOV</p> <p>Lipsa document de înregistrare DSVSA - DSVSA</p> <p>Nu s-au putut verifica documente privind cursurile de igiena, avize biocide și contract gestionare deseuri- DSP</p> <p>Perete cu infiltrații de apă, cu pete, linoleum deteriorat, dezlipit - CJPC</p> <p>Lipsa analizei de risc la securitatea fizică - IPJ</p> <p>Nu dețin autorizațiile de funcționare (ISU, DSP, DSV), dormitoare nu au dulapuri, acestea fiind amplasate pe hol - AJPIS</p>	<p>Amendă 50000 lei, 4 avertismente - ISU</p> <p>Amendă 5000 lei - DSVSA</p> <p>Avertisment - CJPC</p>	<p>Asociația Dicros Moieciu pentru Sprijinirea Seniorilor și a Persoanelor cu Probleme Sociale</p>		
6	Centru rezidențial pentru vârstnici/adulți în dificultate	Privat	loc. Tohanul Nou, Zărnești str.Branului nr.2	7	9	<p>Funcționarea fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, după efectuarea unor intervenții/extinderi la clădirea existent, exploatarea instalației electrice având conductoare electrice pozate direct pe materiale combustibile, mijloc de primă intervenție (stingător) neverificat - ISU BRAȘOV</p> <p>Analize medicale bucatareasa lipsa, program autocontrol lipsă - DSVSA</p> <p>Lipsa substanțe dezinfectante, personal cu analize medicale incomplete, recipiente colectare deseuri medicale neconforme, probe alimentare în cantitate insuficientă - DSP</p> <p>La camerele 1,2,4 și 7 au fost identificate calorifere cu urme de rugină, vopsea exfoliată, informații din lista meniu incompletă - CJPC</p> <p>Lipsa analizei de risc la securitate fizică, nerespectarea cerințelor minimale conform art. 8 din Anexa 1 la H.G. nr. 301/2012, neîntocmirea proiectului tehnic al sistemului de alarmare, lipsa contractului cu o societate de mentenanță licențiată - IPJ</p> <p>Lipsa evidentă timp lucrat - ITM</p>	<p>3 avertismente - ISU Brasov</p> <p>Avertisment - DSVSA</p> <p>Amenda 1600 lei - DSP</p> <p>Amendă 5000 lei, avertisment - CJPC</p>	<p>Fundația Creștină OSANA</p>		
7	Centru rezidențial pentru copii/familie	public	or.Zarnesti str.Dr.I.Senchea nr.92	11	14	<p>Exploatarea instalației electrice având suspendat un corp de iluminat direct de conductoarele electrice, neprotejat corespunzător. - ISU BRAȘOV</p> <p>Lipsa de contract DDD, lipsa program autocontrol , lipsa probe in autocontrol - DSVSA</p> <p>Lipsa contract dezinsecție deratizare - DSP</p> <p>2 calorifere cu urme de rugină, sticla aplica lipsa in baie - CJPC</p> <p>Neimplementarea măsurilor din analiza de risc, neimplementarea cerințelor minimale pe categorii de unitati, lipsa proiectului sistemului tehnic, nerespectarea termenelor stabilite pentru remediarea deficiențelor constatate la controalele trecute - IPJ</p> <p>Dormitoare nu sunt mobilate corespunzator cu cel puțin o noptiera pentru fiecare copil, într-un dormitor un calorifer prezinta urme de rugină, iar unul are grilajul indoit, lipsesc protecțiile de sticla de la aplicile dintr-o camera de baie - AJPIS</p>	<p>Avertisment - ISU Brasov</p> <p>Amenda 8000 lei - DSP</p> <p>Avertisment - CJPC</p>	<p>DGASPC Brasov</p>		

8	Centru rezidențial pentru copii/familie	public	or.Râșnov str.Eroilor nr.30	6	6	Iluminatul de securitate pentru marcarea căilor de evacuare nu este menținut în totalitate în stare de funcționare - ISU BRAȘOV Analize medicale bucatăreasa în curs, program autocontrol lipsa - DSVSA Spatiile de cazare, anexe, bucatarie și sala de mese cu pereți neigienizați, lipsa operațiuni dezinsecție deratizare, prezenta muste, personalul nu poate face dovada controlului medical periodic - DSP În camere s-au identificat pereți cu pete, zgărieturi, gresie spartă pe holul de acces în cameră - CJPC Lipsa postului de pază permanent, lipsa sistemului de control acces, lipsa sistemului de supraveghere video - IPJ Lipsa evidență timp lucrat - ITM Toți pereții spațiilor interioare, accesibile copiilor, necesită revopsire, mobilierul, cât și o parte din aparatele electrocasnice din bucătărie sunt deteriorate și neigienizate corespunzător -AJPIS	Avertisment - ISU Brasov Avertisment - DSVSA Avertisment - DSP	DGASPC Brasov		
9	Centru rezidențial pentru copii/familie	public	CASA LIZUCA com.Tarlungeni str.Cloșca nr.891A	11	18	Exploatarea instalației electrice cu improvisații - ISU La camera 1, parchetul din dreptul ușii are grad ridicat de uzură, partea laterală a unui dulap este ruptă - CJPC Neimplementarea măsurilor de securitate prevăzute în analiza de risc la securitatea fizică, nemontarea unui subsistem de supraveghere video pe zona holurilor și de detecție a efracției în zona de depozitare a valorilor - IPJ	Avertisment - ISU Brasov	DGASPC Brasov		
10	Centru rezidențial pentru copii/familie	public	CASA PATROCLE com.Tarlungeni str.Cloșca nr.891B	11	16	La camera 1, un dulap avea lipsa o ușă, un raft de la etajera era rupt - CJPC Nemontarea unui subsistem de supraveghere video pe zona holurilor și de detecție a efracției în zona de depozitare a valorilor - IPJ Mobilierul din două dormitoare nu era adecvat , deoarece la un dulap lipsea o ușă și o etajeră avea o poliță ruptă - AJPIS		DGASPC Brasov		
11	Centru rezidențial pentru copii/familie	public	com.Tarlungeni str.Republicii nr.158	12	6	Instalația de detectare/ semnalizare/ alarmare nu este întreținută (buton de alarmare nefuncțional), este redusă lățimea traseelor de evacuare prin depozitarea unor obiecte diverse - ISU BRAȘOV Lipsa autorizație sanitară de funcționare, nerespectarea precauțiilor universale de către personalul medical - DSP Sticla aplica lipsa în 5 locuri, în baie lipsește gresia în partea de jos, ventilator neigienizat, cada cu pete de mușegai, sertar noptieră desfacut - CJPC Neimplementare măsuri stabilite prin analiza de risc, neimplementarea cerințelor minime pe categorii de unitati, lipsa proiectului sistemului tehnic pentru sistemul de alarmare la efracție, nerespectarea termenelor stabilite pentru remediarea deficiențelor constatate la controalele trecute - IPJ Mobilier care prezintă unele defecțiuni, respectiv sertarul noptierei dintr-un dormitor este deteriorat, lipsesc protecțiile de sticlă de la aplicile dintr-un dormitor și 3 camere de baie, marginea cabinei de dus prezintă spaturi și partea de jos a peretelui prezintă urme de igrasie - AJPIS	2 avertismente - ISU 2 amenzi, total 7000 lei - DSP Avertisment - CJPC Amendă 2000 lei, avertisment - IPJ	DGASPC Brasov		
12	Centru rezidențial pentru vârstnici/adulți în dificultate	Privat	mun. Făgăraș, str. Cetatii nr. 40A	69	32	Lipsa evidența zilnică a orelor de muncă - ITM		Asociația Vlavian		
13	Centru rezidențial pentru vârstnici/adulți în dificultate	Privat	Mun. Făgăraș, str. Nicovalei, nr. 27	58	27			Asociația Centru pentru persoane cu nevoi- TABITA		

14	Centru rezidențial pentru copii/familie	Privat	or.Ghimbav str. Morii nr. 110	14	14			Asociația Samariteanul Milos		
----	---	--------	-------------------------------	----	----	--	--	------------------------------	--	--

Nota

*Se va completa cu centru rezidential pentru vârstnici, copii sau persoane cu dizabilități, după caz

**Public sau privat

***Se vor menționa pe scurt problema și instituția de resort gen alimente expirate-OPC, condiții insalubre-DSP etc.

****Amendă,cuantum sau avertisment

*****Se va completa cu denumirea instituției care gestionează centrul verificat

*****Se va menționa închiderea sau suspendarea activității, după caz, decizie care aparține fiecărui membru al echipei de control

NOTA - Rezultatele controalelor efectuate de inspectorii ITM vor fi centralizate dupa finalizarea controalelor, respectiv verificarea tuturor punctelor de lucru ale angajatorilor

NOTA - centrele de la pozitiile 12-14 au fost verificate de ITM Braşov întrucât în data de 11.07.2023 inspectorii ITM nu au desfășurat activități de control